

## 作業報告書

作業日時	平成30年10月4日	13時00分 ～ 14時30分	
作業者数・氏名	1名	野村周平	
業務内容	1. 雨樋の水漏れ修繕2カ所		
完了業務	1. 雨樋の水漏れ修繕2カ所		
作業料金 (税込み)	材料費	作業1.5時間	合計
	¥580	¥2,500	¥3,080

### 作業詳細および気がついたこと

自宅の雨樋をすべて確認した所、お客様のお見立てのとおり、2カ所の水漏れが確認出来ました  
経年劣化で穴が空いたと言われておりましたが、間近で見た所、下に落ちる縦のパイプから少し  
だけずれていただけでした

ただ、手で押すと、軽い力でも雨樋が動き、穴からすぐにずれてしまうため、今回は、家の外壁な  
どを補修する時に使用する「変成シリコンシーラント」というものを使用して、ずれないように固定し  
ました

変成シリコンシーラントとは  
耐候性・耐久性に非常に優れた防水充てん剤塩ビ鋼板への接着性に特に優れているが、乾きき  
るのに少し時間がかかる

今回の報告の第一報は電話で失礼致しました  
お電話でもおはなしさせていただいたように、10月6日午前中に再度訪問し、ホースをお借りして水  
をまきましたが、水漏れはありませんでしたので、これで作業完了の報告とさせていただきます

雨樋をすべて確認しましたが、今のところ、雨樋自体を交換しなければならないような状態ではな  
いと感じました

youtube用動画撮影の許可をいただきまして、ありがとうございます  
拙い動画編集ですが、作業の様子が映っていますので、どうぞご覧下さい

作業時間は1時間30分掛かりましたが、私の手際の悪さで時間が掛かりましたので、今回の30分  
はサービスで、計算間違いではありませんので宜しくお願いします

